

In data 1 gennaio 2020, l'articolo 13-3 del regolamento europeo F-GAS 517/2014 sul controllo dell'uso per la manutenzione o la riparazione di impianti di refrigerazione con gas fluorurati ad effetto serra (GESF) con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) di o più di 2.500 sono entrati in vigore (GWP  $\geq$  2.500). NOTA IMPORTANTE: L'uso di GESF con un GWP  $\geq$  2500 è consentito dal 1 gennaio 2020 per la manutenzione o riparazione di dispositivi di raffreddamento con un carico inferiore a 40 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente.

Gas refrigerante (N° ASHRAE)	PCA (GWP)	Carga equipo en kg (40 Tn de CO <sub>2</sub> equivalentes)
R-23	14.800	2,70
R-404A	3.922	10,20
R-422A	3.143	12,73
R-422D	2.729	14,66
R-428A	3.607	11,09
R-434A	3.245	12,33
R-507A	3.985	10,04

Gas refrigerante (n. ASHRAE) / PRP (GWP) / carico dispositivo in kg (40 Tn CO<sub>2</sub> equivalente)